



Ficha de Controle de Extintores

FRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL GUARULHOS-SP				
Controle de extintores de Incêndio				
MARCA:		TIPO:		EXTINTOR Nº:
ATIVO FIXO:		LOCAL:		ABNT Nº:
DATA	RECEBIDO	INSPEC.	REPARADO	INSTRUÇÃO

VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL GUARULHOS-SP	
Código e Reparos	
01- SUBSTITUIÇÃO DE GATILHO	
02- SUBSTITUIÇÃO DE DIFUSOR	
03-MANGOTE	
04-VÁLVULA DE SEGURANÇA	
05-VÁLVULA COMPLETA	
06-VÁLVULA CILINDRO ADICIONAL	
07-PINTURA	
08-MANÔMETRO	
09-TESTE HIDROSTÁTICO	
10 -RECARREGADO	
11 -USADO EM INCÊNDIO	
12 -USADO EM INSTRUÇÃO	
13 -DIVERSOS	

Procedimentos para Inspeção dos Extintores:

1. Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção;
2. Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada mês, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres, os manômetros quando o extintor for do tipo pressurizado, verificando se o bico e válvulas de alívio não estão entupidos;
3. Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga e nº de identificação;
4. Verificar condições gerais de fixação, sinalização, limpeza e obstrução.